

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а, 217-44-08

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Екатеринбург ул. Белинского, 115 тел. 228-53-71

Отдел надзорной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. С. Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52, ondek@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району

г. Екатеринбург ул. Радищева, 47а тел./факс 203-47-55, ogpnirekib@mail.ru

Предписание № 1-10 (ПБ)/1/1-1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Начальнику Управления образования города Екатеринбурга Умниковой Евгение Леонидовне

тел. 371-27-37, Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 40, заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 40

Нургалиевой Ирине Ивановне тел. 257-34-98

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, или, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ганина Михаила Михайловича № 1-10 (ПБ) от «13» января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «19» января 2015 года по «06» февраля 2015 года проведена внеплановая выездная проверка инспектором отделения надзорной деятельности (по Ленинскому району МО «город Екатеринбург») ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области Троицкой Е.К. территории, здания, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 40 расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Белинского, 130 «А».

совместно с заведующей Нургалиевой Ириной Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1.	ширина дверей эвакуационных выходов, из помещений спален, групповых ячеек выполнены менее 1,2 метров	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона Правила противопожарного режима в РФ утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	10.01.2016 г.	

		п.33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). СНиП 21-01-97* п.6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной
деятельности (по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД МО «город Екатеринбург»
ГУ МЧС России по СО Троицкая Е.К.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" 06 " февраля 2015 г.

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99, УНД УРЦ МЧС России (343) 371-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99