

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
г.Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А; т. 312-44-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Екатеринбург ул. Белинского, 115; т. 25-111-72

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

МО «город Екатеринбург»

г.Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; ondekb@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

(по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»)

г.Екатеринбург ул. Евгения Савкова, 55; ogpnlrktb@mail.ru

Предписание № 1-256/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Начальнику отдела образования администрации Ленинского района г. Екатеринбурга Лежниной Татьяне Владимировне,

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 40, заведующей Муни-

ципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 40 Рамкевич Ольге Анатольевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екате-
ринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Климовских Ивана Васильевича № 1-
256 от «11» июля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопас-
ности" в период с «18» июля 2016 г. по «12» августа 2016 г. проведена плановая выездная проверка
старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Ленинскому рай-
ону МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области Тепловым Д.А. и инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической ра-
боты (по Ленинскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области Пильниковой Е.К. территорий, здания, помещений Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 40, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург ул. Белинского, 130 А

совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 40 Рамкевич Ольгой Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необхо-
димо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в хо-
де проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности, с указанием конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок уstra- нения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко вы- полнение)
1.	Допускается открывание дверей эвакуационных вы- ходов из спален непосред- ственно наружу не по ходу пути эвакуации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвер- жденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 При экс- плуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключени- ем дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъяв- ляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми ак- тами. СНиП 21-01-97* п. 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.08.2017г.	
2.	Двери, отделяющие лест- ничные марши от поэтаж- ных коридоров, не обору- дованы уплотнениями в притворах	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи- тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа- ции и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Рос- сийской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, иму- щества физических и юридических лиц, государственного и муниципаль- ного имущества. ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствую- щих технических регламентов требования к объектам защиты (продук- ции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирова- ния, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативны- ми документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат	01.08.2017г.	

		обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. СНиП 21-01-97* п.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.		
3.	Двери, отделяющие лестничные марши от поэтажных коридоров, не оборудованы устройствами для самозакрывания	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. СНиП 21-01-97* п.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.08.2017г.	
4.	Вентиляционная камера не отделена противопожарной перегородкой с требуемой пределом огнестойкости EI 15	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. СНиП 21-01-97* п. 5.14, таб. 2, Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1. п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опас-	01.08.2017г.	

		ности здания.п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.		
5.	Дверь складского помещения пищеблока не выполнены противопожарными с требуемым пределом огнестойкости EI 30.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. СНиП 21-01-97* п. 5.14, таб. 2. Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1. п. 7.4Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	01.08.2017г.	
6.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в подвале.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» пп. В п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.08.2017г.	
7.	Выход из подвала не выполнен обособленным от 1-го этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона, СНиП 21-01-97* п. 6.9. Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы	01.08.2017г.	

		из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; п. 7.23 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. Допускается предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий.		
8.	Ширина дверей эвакуационных выходов из помещений спален, групповых ячеек выполнены менее 1,2 метров.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впрямь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. СНиП 21-01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	01.08.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
ГУ МЧС России по СО Теплов Д.А.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
ГУ МЧС России по СО Пильникова Е.К.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

" 12» августа 2016 г.

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (495) 216-99-99, УНД УРЦ МЧС России (343) 371-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99


(подпись)
М.Л.П.

(подпись)
М.Л.П.
Заведующий Пильников Д.А.
(должность, фамилия, инициалы)