



66210061000200933516



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Муниципального образования «город Екатеринбург»
(наименование органа государственного пожарного надзора)

620049 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел.
8(343) 362-42-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Ленинскому району Муниципального образования «город Екатеринбург»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 48 тел. 8(343) 220-32-11

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1511/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
- детский сад № 40,

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №1511 от «22» сентября 2021года в период с «29» сентября
2021 г. по «07» октября 2021 г. принятым заместителем главного государственного
инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Киселевым Андреем

Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая Никулина Ирина Леонидовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьями 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1. | При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно: срок службы АУП С, СОУЭ на объекте превышает срок эксплуатации согласно паспорта завода изготовителя. | п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 1.1.9 РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, ч. 1 ст. 46 Переходные положения Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 2 ст. 82 Федерального | 01.09.2022 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | | <p>закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, п. 1 НПБ 110-03</p> | | |
| 2. | <p>Отделка путей эвакуации (панели ПВХ) в коридоре 1-го этажа помещение № 11 по плану БТИ выполнена с неустановленными характеристиками пожарной опасности. не представлены сертификаты</p> | <p>Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, п. 6.25* СНИП 21-01-97*, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</p> | 01.09.2022 | |
| 3. | <p>Установленные из спальных помещений со второго этажа наружные пожарные лестницы имеют уклон более 45 ° (градусов).</p> | <p>Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, п., СНИП II – Л.2-72* п.4.6, СНИП 2.08-89 п. 1.100, СНИП 31-06-2009 п. 5.4, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы п. 5.2.1</p> | 01.09.2022 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ Исполнитель обязанности
завершено ИВЯОУ и ЧО


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР (по Ленинскому
району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России по СО
Анохи В.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Никулина Ирина Леонидовна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023